

Согласовано
Главный инженер
А.Н. Салтин

«16» 02 2017 г.

Утверждено
Директор
технический
А.И. Запивалов

« 02 2017 г.

Температурный график регулирования отпуска тепла для малых отопительных котельных и ЦТП
(работающих с ГВС) на сезон 2017- 2018 года

tH	t1	t2
10	65	54,7
9	65	54,4
8	65	54,1
7	65	53,8
6	65	53,5
5	65	53,2
4	65	52,9
3	65	52,6
2	65	52,3
1	66	52,9
0	68	54,2
-1	70	55,5
-2	72	56,8
-3	74	58,1
-4	76	59,4
-5	78	60,7
-6	80	62,0
-7	82	63,3
-8	84	64,6
-9	85	65,1
-10	86	65,6
-11	87	66,0
-12	88	66,5
-13	89	67,0
-14	90	67,5
-15	91	68,0
-16	92	68,5
-17	93	69,0
-18	94	69,5
-19	95	70

Начальник ПСРиК

Начальник РНС

Начальник СР Прибрежный

Начальник СР Космодемьянского

Начальник ПТО

Ю.Г. Лазовский

В.Г. Даховник

В.М. Устиненков

С.Ю. Смирнова

А.В. Миняев